

Bergerat-Monnoyeur

Brusselsteenweg 340

B - 3090 Overijse

Phone : +3226892211

www.bm-cat.be

www.eneria.be

 Our ref : EE24804-13
 VISITE D'ENTRETIEN - MOTEUR
 TCG2016V12 - 2209928 - BIOGAZ M2

Date : 15/06/2021

Technician : Pino SCHIFANO

Contact : VAN DE LAER +3226892422

Invoicing customer : ECOGEER SDC - BE4Y001
 RUE DU PONT DE DARION 18 4250 GEER

Intervention site : BIOGAZ DU HAUT-GEER - RUE PONT DE DARION 18 - 4250

Contact : GAETAN DE SENY (0495 25 81 45)

Equipment :

Serial nr : 2209928

Model : TCG2016V12

Equip. ID : BIOGAZ M2

Job report :
Last Minute Risk Analysis : OK

SMU : 71536

Type de maintenance : 1000h


Commentaire : Onderhoud gedaan olie en oliefilter vervangen kleppen geregeld en hoogte gemeten luchtfilter en demistorfilter groot vervangen Alternator gesmeerd ook bougies A2-A3-A4-A5-B6
 VERVANGEN Druk van JW was te laag deze terug normaal gezet

Attachement : Yes 2

Pictures : No 0

Time work registration : Start : 07 : 25 Stop : 13 : 51 Duration : 06 : 26

*Les heures de trajet/préparation et les kilomètres ne sont pas inclus dans cette plage horaire.
 De uren voor verplaatsing/voorbereiding en de kilometers zijn niet opgenomen in dit tijdslot.*
Job status : 1. Travail terminé Total : 06 : 26

Customer note :

Additional work :
Customer name : GAETAN DE SENY

Customer satisfaction :
Report sent by email to : g.deseny@scbhg.be


Bergerat-Monnoyeur

Brusselsteenweg 340

B - 3090 Overijse

Phone : +3226892211

www.bm-cat.be

www.eneria.be

Our ref : EE24804-13
VISITE D'ENTRETIEN - MOTEUR
TCG2016V12 - 2209928 - BIOGAZ M2

Date : 15/06/2021

Technician : Pino SCHIFANO

Contact : VAN DE LAER +3226892422

Inspection cogénération

Niveau réservoir huile usée (cm/L/%)	250 Liter
Niveau réservoir huile neuve (cm/L/%)	OK 500
nettoyer filtre tableau contrôle	OK
Controle installation en automatique	OK
système remplissage d'huile AUTO + position vannes	OK
Controle armoire pièces de réserve	Oui
Installation/local rangé + reprise déchets	Oui
WKK TOURNANT	Oui
Tension en charge : L1-L2 (V)	413
Puissance électrique (kW)	530
Puissance électrique (kVA)	540
Cos phi	0.98
Intensité L1 (A)	760
Intensité L2 (A)	740
Intensité L3 (A)	745
Température d'eau JW IN (°C)	78.9
Température d'eau JW OUT (°C)	90.9
Température d'eau AC2 IN (°C)	50.5
Manifold inlet temperature (°C)	56.4
Pression d'huile ET (kPa)	440
Temperature moyenne des cylindres (°C)	396
Temp cylindre le plus bas & N° de cylindre	Cilinder Nummer A1 Temp 377
Temp cylindre le plus haute & N° de cylindre	Cilinder Nummer B6 Temp 403
Throttle position (%)	39.5
Inspection visuelle ligne échappement	OK
Inspection visuelle fuite melange throttle/bypass	OK
Inspection visuelle fuite huile / eau	OK
Pression JW avant pompe (bar)	2
Pression JW après pompe (bar)	4.5
Pression AC2 avant pompe (bar)	1.5
Contrôle sous pression filtre à air (N° lignes)	OK
Température bobinage générateur (°C)	57.3
Température local (°C)	31

Eneria



Customer reports

Bergerat-Monnoyeur

Brusselsteenweg 340

B - 3090 Overijse

Phone : +3226892211

www.bm-cat.be

www.eneria.be

Our ref : EE24804-13
VISITE D'ENTRETIEN - MOTEUR
TCG2016V12 - 2209928 - BIOGAZ M2

Date : 15/06/2021

Technician : Pino SCHIFANO

Contact : VAN DE LAER +3226892422

Maintenance cogénération

Effectuer l'entretien	Oui
Remplacement huile moteur + type	Oui
Remplacement fitres à huile	Oui
Remplacement filtre à air	Oui
WKK - Inspection reniflard et demistor	OK
Réglage soupapes et culbuterie	Oui
Mesure hauteur soupapes	Oui
Controle installation en automatique	Oui
Installation/local rangé + déchêt	Oui