

Bergerat-Monnoyeur

Brusselsteenweg 340

B - 3090 Overijse

Phone : +3226892211

www.bm-cat.be

www.eneria.be

Our ref :

EE25219-13

VISITE D'ENTRETIEN - MOTEUR

TCG2016V12 - 2212912 - BIOGAZ M3

Date :

13/07/2021

Technician :

Frederik STRAUVEN

Contact :

VAN DE LAER +3226892422

Invoicing customer :

ECOGEEER SDC - BE4Y001

RUE DU PONT DE DARION 18 4250 GEER

Intervention site :

RUE PONT DE DARION 18 - 4250 GEER

Contact :

GAETAN DE SENY (0495 25 81 45)

Equipment :

Serial nr : 2212912

Model : TCG2016V12

Equip. ID : BIOGAZ M3

Job report :Last Minute Risk Analysis : OKSMU : 38582Type de maintenance : 2000h**Commentaire :**

onderhoud olie en lucht en buitenste carterfilter vervangen .kleppen geregeld en gemeten. Bij aankomst lag er nog een darm aangekoppeld van CV (VUIL) naar ac circuit.dit circuit is onlangs pas gereinigd en nieuwe koelvloeistof erop gedaan is. dus er is weer bijgevuld met vervuild cv water .terwijl er genoeg nieuwe koelvloeistof en 2 kit darmen en pomp voor alles bij te vullen is . conclusie ac circuit is niet optimaal. ook deze morgen voor ik de motor had gestopt.draaien jij met een throttle van 72 % vermogen 91% .na mijn onderhoud heb ik boroscopie op ac gedaan deze is zeer vervuild aan beiden kanten foto's heeft Thomas maebe .daarna druk over ac gemeten deze is meer dan 15kpa verschil en mag max 7kpa verschil volgens constructeur. ook haalde de motor zijn turbo druk van 220 kpa niet .hij haalde maar 94% van zijn vermogen met throttle van 92% en turbodruk van 195kpa . conclusie turbo moet gereviseerd en nieuwe ac .ook verschillende koppakingen lekken . en distributie deksel lekt fel dit is al meerdere keren doorgeven.

Attachement : Yes 1

Pictures : No 0

Time work registration : Start : 07 : 12 Stop : 16 : 26 Duration : 09 : 14

*Les heures de trajet/préparation et les kilomètres ne sont pas inclus dans cette plage horaire.**De uren voor verplaatsing/voorbereiding en de kilometers zijn niet opgenomen in dit tijdslot.*

Job status : 1. Travail terminé

Total : NaN : NaN

Customer note :**Additionnal work :**

Customer name :

GAETAN DE SENY

Customer satisfaction :

Report sent by email to : g.deseny@scbhg.be

Eneria

CAT®

Customer reports

Bergerat-Monnoyeur

Brusselsteenweg 340

B - 3090 Overijse

Phone : +3226892211

www.bm-cat.bewww.eneria.be

Our ref :

EE25219-13

VISITE D'ENTRETIEN - MOTEUR

TCG2016V12 - 2212912 - BIOGAZ M3

Date :

13/07/2021

Technician :

Frederik STRAUVEN


Contact :

VAN DE LAER +3226892422

Eneria CAT

Groot aanbod aan wisselstukken :

1.4 MILJOEN



Eneria**CAT[®]**

Customer reports

Bergerat-Monnoyeur

Brusselsteenweg 340

B - 3090 Overijse

Phone : +3226892211

www.bm-cat.be

www.eneria.be

Our ref : EE25219-13
VISITE D'ENTRETIEN - MOTEUR
TCG2016V12 - 2212912 - BIOGAZ M3

Date : 13/07/2021

Technician : Frederik STRAUVEN

Contact : VAN DE LAER +3226892422

Inspection cogénération

Contrôle installation en automatique

OK

WKK TOURNANT

Oui