

un exemple de cheminement du conducteur de protection dans la salle de bain

Le conducteur de protection devra avoir soit une section minimum de

- 2,5 mm<sup>2</sup> cuivre isolé s'il est protégé mécaniquement (sous gaine ICTA ou sous goutlotte)
- 4mm<sup>2</sup> s'il n'est pas protégé mécaniquement et fixé directement aux parois, (par ex : fixé au dessus de la plinthe)

