



il faut dimensionner le disjoncteur et le câble avec 1,5 fois l'intensité de la conception du circuit.
 exemple : [ref 4 098 77](#)
 Câbles de puissance (CR1 ou C2 sous cheminement protégé)
 Lignes de télécommande (CR1 ou C2 sous cheminement protégé)

pour information

Protection magnétique : seule une protection magnétique est autorisée sur la ligne d'alimentation d'un ventilateur de désenfumage contrairement à sa ligne confort où une protection thermique est à prévoir

[Auxiliaires de commandes Legrand](#)

schéma de principe cuisine restaurant